Cơ quan: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
10/11/2026 11:25:47 + 07:00
Số: 19345/2026/KQ-TTQT-CS2

HCEM

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ilac-MRA VACI VALAS 256

PL6 – TT – TN – QLM

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử)

1. Tên mẫu: NƯỚC THẢI
2. Nơi lấy mẫu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN- NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN NGUYỄN CHÍ THANH
Địa chỉ: 187 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Ngày lấy mẫu: 16/10/2026
4. Điều kiện lấy mẫu:
5. Ngày nhận mẫu: 19/10/2026 **Ngày thử nghiệm:** 19/10/2026
6. Đơn vị yêu cầu lấy mẫu: PHÒNG KIỂM TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Địa chỉ: Số 63, đường Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
7. Đơn vị lấy mẫu: PHÒNG KIỂM ĐỊNH VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG
8. Kết quả:

Stt	Thông số	Đơn vị tính	Giới hạn phát hiện	Phương pháp thử / thiết bị đo	Kết quả	Quy chuẩn
					CS2.TC1026-90258	QCVN 40:2011/BTNMT (B)
1	Màu sắc	Pt-Co	3	TCVN 6185:2015(C) (+)	67	150
2	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/L	5	TCVN 6625:2000 (+)	KPH	90
3	Amoni (NH_4^+ tính theo N)	mg/L	0,21	TCVN 5988:1995 (+)	0,34	9
4	Tổng Nitơ	mg/L	2,0	TCVN 6638:2000 (+)	13,2	36
5	Tổng Phốt pho (tính theo P)	mg/L	0,03	TCVN 6202:2008 (+)	4,60	5,4
6	pH	-	2 - 12	TCVN 6492:2011 (+)	8,15	5,5 - 9
7	Nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD_5)	mg/L	7	TCVN 6001-1:2021 (+)	10	45
8	Nhu cầu oxy hóa học (COD)	mg/L	12	SMEWW 5220C:2023 (+)	22	135

Phiếu kết quả này không được sao chép từng phần ngoại trừ toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của HCEM
Trụ sở chính: Số 137 Bis Nguyễn Đình Chính, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ sở 2: Số 26 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ sở 3: Số 28B Thi Sách, phường Vũng Tàu, Thành phố. Hồ Chí Minh.
Website: https://moitruonghcm.vn ĐT: 0254.3523394.

Ghi chú:

- QCVN 40:2011/BTNMT (B): Kq=0,9; Kf=1
- Vị trí lấy mẫu:
  CS2.TC1026-90258**:** Tại mương quan trắc sau hệ thống xử lý nước thải
- (+) : Phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 (VALAS 256)
- KPH: Không phát hiện
- Mẫu CS2.TC1026-90258 vẫn còn niêm phong khi nhận mẫu
- Phiếu kết quả được thực hiện tại Cơ sở 2: số 26 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm và tại thời điểm đo.
- Kiểm tra xác thực: https://neac.gov.vn/

TRƯỞNG PHÒNG **PHÒNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG**	**KT. GIÁM ĐỐC** **PHÓ GIÁM ĐỐC**
nga	TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Bùi Hồng Nga	**Nguyễn Chí Cường**

HCEM